

Ato oficial Termo de Não Conformidades - 002/2026

De: Carolina P. - Fisc. Amb. 2

Para: Fisc. Amb. 2 - Fiscalização Eng. Ambiental 2 (Carolina)

Data: 07/01/2026 às 10:41:51

Setores envolvidos:

Fisc. Amb. 2

Termo de Não Conformidades - Tombos - SAA/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais - ARIS-MG

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: Rua José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: Serviço Autônomo De Água E Esgoto – SAAE Tombos

Endereço: Rua Sebastião Rocha, 200, Niterói, Tombos - MG, 36570-000

Telefone: (37) 3334-1299

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

A fiscalização das condições técnico-operacionais e comerciais na prestação dos serviços de abastecimento de água no município de Tombos foi realizada nos dias 24 e 25 de julho de 2024, ocasião em que foram identificados procedimentos em desconformidade com as resoluções vigentes da ARIS-MG. Considerando que a referida fiscalização ocorreu durante a gestão anterior do SAAE Tombos, ficou acordado, entre a atual gestão do prestador e a Coordenação Técnico-Operacional da ARIS, o reinício dos prazos previamente estabelecidos no referido Termo de Não Conformidade, de modo a possibilitar a adoção das medidas corretivas cabíveis pela atual administração.

Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG encontram-se detalhados neste relatório, bem como as ações a serem implementadas pelo prestador e os respectivos prazos, descritos no Anexo Único.



Assinado por 2 pessoas: CAROLINA SULZBACH LIMA PERONI e ANDERSON DA SILVA GALDINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/ED67-307B-4875-4994>



4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO/ELABORAÇÃO/REVISÃO

Nome: Anderson da Silva Galdino

Nome: Paula L. L. de M. Pereira

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Elaboração:

Carolina Sulzbach Lima Peroni

Analista de Fiscalização e Regulação

Engenheira Ambiental

CREA-SP: 5062793919

Revisão:

Anderson da Silva Galdino


Coordenador de Fiscalização

Engenheiro Civil

CREA-MG: 210944/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome: *Edson Almeida do Nascimento Mendonça*
Cargo: *Diretor do SAAE*
Data: *26/01/2026*



Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

Planilha_de_Nao_Conformidades_Ato_Oficial.pdf

ANEXO ÚNICO

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F126-7238	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não realizar a formalização do Contrato de Prestação com usuário	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Catuné	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Catuné	Grupo 3 - Grave	90
F126-7239	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de acessibilidade arquitetônica no atendimento aos usuários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Catuné	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Catuné	Grupo 2 - Média	90
F126-7240	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não dispor de atendimento preferencial	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Catuné	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Catuné	Grupo 2 - Média	30
F126-7241	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de atendimento telefônico disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Catuné	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Catuné	Grupo 2 - Média	90
F126-7242	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Catuné	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Catuné	Grupo 2 - Média	30
F126-7243	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	Catuné	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Catuné	Grupo 2 - Média	90

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F126-7244	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento - Sede	Grupo 2 - Média	90
F126-7245	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Ausência do registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Gestão e Planejamento	Gestão e Planejamento - Sede	Grupo 2 - Média	90
F126-7246	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não realizar a formalização do Contrato de Prestação com usuário	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Sede	Grupo 3 - Grave	90
F126-7247	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de acessibilidade arquitetônica no atendimento aos usuários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Sede	Grupo 2 - Média	90
F126-7248	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não dispor de atendimento preferencial	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Sede	Grupo 2 - Média	30
F126-7249	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de regulamento de prestação de serviços homologado pela ARIS ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Sede	Grupo 3 - Grave	90
F126-7250	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Sede	Grupo 2 - Média	30

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F126-7251	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Sede	Grupo 2 - Média	30
F126-7252	Fiscalização SAE - Tombos - 2024 - TNC	Não disponibilizar na conta de água informações mensais sobre a qualidade da água conforme determinado no Decreto nº 5440/2005	Decreto nº 5440/2005	Sede	Atendimento e Comercial	Atendimento e Comercial - Sede	Grupo 2 - Média	90
F125-7136	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Equipamentos de dosagem de produtos químicos em condições inadequadas	Lei Federal 11.445/2007	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 3 - Grave	210
F125-7137	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 2 - Média	210
F125-7138	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 2 - Média	210
F125-7139	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 3 - Grave	180
F125-7140	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 3 - Grave	210


Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7141	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 3 - Grave	210
F125-7142	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 3 - Grave	180
F125-7143	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 2 - Média	360
F125-7144	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Água Santa	Tratamento	ETA - Água Santa	Grupo 2 - Média	210
F125-7145	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Sede	Laboratório	Laboratório Físico-Químico	Grupo 3 - Grave	120
F125-7146	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Casa Popular - Sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7147	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Casa Popular - Sede	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7148	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Casa Popular - Sede	Grupo 2 - Média	90
F125-7149	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Casa Popular - Sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7150	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Casa Popular - Sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7151	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Casa Popular - Sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7152	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Casa Popular - Sede	Grupo 3 - Grave	210
F125-7153	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Casa Popular - Sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7154	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Tatu-Sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7155	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade,	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório Tatu-Sede	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
		Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)						
F125-7156	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório Tatu-Sede	Grupo 2 - Média	90
F125-7157	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Tatu-Sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7158	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Tatu-Sede	Grupo 3 - Grave	210
F125-7159	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Tatu-Sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7160	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório Tatu-Sede	Grupo 3 - Grave	210
F125-7161	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador,	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Reservação	Reservatório - ETA Tombos	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
		Restrição de acesso, capacidade de reservação)						
F125-7162	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Reservação	Reservatório - ETA Tombos	Grupo 2 - Média	90
F125-7163	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório - ETA Tombos	Grupo 2 - Média	360
F125-7164	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Sede	Reservação	Reservatório - ETA Tombos	Grupo 3 - Grave	210
F125-7165	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Captação Superficial	Captação superficial da sede	Grupo 2 - Média	360
F125-7166	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Sede	Captação Superficial	Captação superficial da sede	Grupo 2 - Média	210

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7167	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Água Santa	Captação Superficial	Captação superficial-Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	360
F125-7168	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Água Santa	Captação Superficial	Captação superficial-Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	360
F125-7169	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Água Santa	Captação Superficial	Captação superficial-Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	210
F125-7170	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Água Santa	Captação Superficial	Captação superficial-Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	210
F125-7171	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Catuné	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea-Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	210
F125-7172	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Catuné	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea-Distrito Catuné	Grupo 2 - Média	360



Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7173	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Catuné	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea-Distrito Catuné	Grupo 2 - Média	210
F125-7174	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Catuné	Captação Subterrânea	Captação Subterrânea-Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	210
F125-7175	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Catuné	Captação Superficial	Captação superficial - Distrito de Catuné	Grupo 2 - Média	360
F125-7176	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Catuné	Captação Superficial	Captação superficial - Distrito de Catuné	Grupo 2 - Média	360
F125-7177	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Catuné	Captação Superficial	Captação superficial - Distrito de Catuné	Grupo 2 - Média	210
F125-7178	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Catuné	Captação Superficial	Captação superficial - Distrito de Catuné	Grupo 2 - Média	210


Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7179	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB da ETA	Grupo 2 - Média	360
F125-7180	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB da ETA	Grupo 2 - Média	360
F125-7181	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB da ETA	Grupo 2 - Média	360
F125-7182	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAB da ETA	Grupo 2 - Média	210
F125-7183	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT da ETA	Grupo 2 - Média	360
F125-7184	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT da ETA	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7185	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT da ETA	Grupo 2 - Média	360
F125-7186	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT da ETA	Grupo 2 - Média	360
F125-7187	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT da ETA	Grupo 2 - Média	210
F125-7188	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT da ETA	Grupo 2 - Média	210
F125-7189	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Estação Elevatória de Água	EEAT da ETA	Grupo 2 - Média	210
F125-7190	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Equipamentos de dosagem de produtos químicos em condições inadequadas	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 3 - Grave	210
F125-7191	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 2 - Média	210
F125-7192	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 2 - Média	210

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7193	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de técnico responsável	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 3 - Grave	180
F125-7194	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	DN Copam nº 217 /2017	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 3 - Grave	210
F125-7195	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 3 - Grave	210
F125-7196	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 2 - Média	210
F125-7197	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 3 - Grave	180
F125-7198	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Sede	Tratamento	ETA Tombos - Sede	Grupo 2 - Média	210
F125-7199	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Equipamentos de dosagem de produtos químicos em condições inadequadas	Lei Federal 11.445/2007	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 3 - Grave	210
F125-7200	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NBR 12216/92	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 2 - Média	210

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7201	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 3 - Grave	180
F125-7202	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 3 - Grave	210
F125-7203	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 3 - Grave	210
F125-7204	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 2 - Média	210
F125-7205	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 3 - Grave	180
F125-7206	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 2 - Média	360
F125-7207	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Catuné	Tratamento	ETA Catuné	Grupo 2 - Média	210
F125-7208	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador,	Lei Federal 11.445/2007	Catuné	Reservação	Reservatório ETA - Distrito Catuné	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
		Restrição de acesso, capacidade de reservação)						
F125-7209	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Reservação	Reservatório ETA - Distrito Catuné	Grupo 2 - Média	90
F125-7210	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Catuné	Reservação	Reservatório ETA - Distrito Catuné	Grupo 2 - Média	360
F125-7211	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA sede	Grupo 3 - Grave	180
F125-7212	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA sede	Grupo 3 - Grave	180
F125-7213	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Sede	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA sede	Grupo 3 - Grave	120
F125-7214	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	180
F125-7215	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	120



Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7216	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	180
F125-7217	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	180
F125-7218	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	60
F125-7219	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	120
F125-7220	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	120
F125-7221	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	60
F125-7222	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Catuné	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Catuné	Grupo 3 - Grave	180

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7223	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de plano de amostragem conforme Portaria nº888/2021.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	180
F125-7224	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises de E.coli nos mananciais de captação.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	120
F125-7225	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	180
F125-7226	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	180
F125-7227	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises físico-químicas na etapa do tratamento (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	60
F125-7228	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises físico-químicas na etapa de distribuição (Cor, turbidez, cloro, ph, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	120
F125-7229	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises microbiológicas (Coliformes totais) na etapa do tratamento.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	120

Carla Mendonça

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7230	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Não realização das análises Bacteriológicas na etapa de distribuição (E.Coli e Coliformes totais).	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	60
F125-7231	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Análise da Qualidade da Água	Análises de Água-ETA Distrito Água Santa	Grupo 3 - Grave	180
F125-7232	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Água Santa	Reservação	Reservatório ETA - Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	360
F125-7233	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Água Santa	Reservação	Reservatório ETA - Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	360
F125-7234	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Água Santa	Reservação	Reservatório ETA - Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	90
F125-7235	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Água Santa	Reservação	Reservatório ETA - Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	360

Código	Fiscalização	Não Conformidade	Referência	Sistema	Subsistema	Instalação	Gravidade	Prazo (dias)
F125-7236	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Água Santa	Reservação	Reservatório ETA - Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	360
F125-7237	Fiscalização SAA - Tombos - 2024 - TNC	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Água Santa	Reservação	Reservatório ETA - Distrito de Água Santa	Grupo 2 - Média	360

Roberto Mendonça



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED67-307B-4875-4994

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAROLINA SULZBACH LIMA PERONI (CPF 366.XXX.XXX-95) em 07/01/2026 10:45:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANDERSON DA SILVA GALDINO (CPF 015.XXX.XXX-22) em 07/01/2026 14:57:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/ED67-307B-4875-4994>